



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРЛОВКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы администрации

09 июля 2015 г.
г. Горловка

№ 280-р

Об утверждении норм потребления
питьевой воды

Руководствуясь статьёй 7 Закона Украины «О жилищно – коммунальных услугах», подпунктом 33.5. пункта 3.3. и пунктом 4.1. Положения об администрации города Горловка

1. Утвердить нормы расходов потребления питьевой воды потребителями в соответствии суточных норм потребления по г. Горловка (прилагается).
2. Считать утратившим силу решение исполнительного комитета от 16 июня 2004 № 616 «Про затвердження норм витрат питної води».

И. о. главы администрации
города Горловка



Р.А. ХРАМЕНКОВ

03/439
01.12.15
3.12.15

УТВЕРЖДЕНО


Распоряжение главы
администрации г.Горловка09.07. 2015 № 280-р

Нормы
потребления питьевой воды потребителями в соответствии
суточных норм потребления по г. Горловка

Водопотребители	Единица измерения	Норма затрат, л
1	2	3
1. Жилые постройки квартирного типа:		
с водопроводом и канализацией без ванн	1 житель	95
с газоснабжением	1 житель	120
с водопроводом, канализацией и ваннами, с водонагревателями, работающими на твёрдом топливе	1 житель	240
с водопроводом, канализацией и ванными и газовыми нагревателями (титан, АГВ)	1 житель	330
с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором (колонка)	1 житель	375
с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душевыми. в т. ч. горячая вода	1 житель	340 85
с сидячими ваннами, оборудованными душевыми в т. ч. горячая вода	1 житель	375 90
с ванными длиной 1500 до 1700 мм, оборудованной душевой (бойлер), в т. ч. горячая вода	1 житель	375 105
высотой 9 этажей и выше с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их упорядочения (подкачиваемыми насосами), в т. ч. горячая вода	1 житель	400 115
высотой больше 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенные требования к их упорядочения в т. ч. горячая вода	1 житель	400 115
2. Жилые дома:		
с водопроводом в доме, во дворе без канализации	1 житель	120
с уличной водоразборной колонкой	1 житель	60
с водопроводом и канализацией, без ванны	1 житель	150



1	2	3
3. Общежития:		
с общими душевыми	1 житель	85
с душевыми во всех жилых комнатах	1 житель	110
с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции дома	1 житель	140
4. Гостиницы, пансионаты и отели с общими ваннами и душевыми	1 житель	120
5. Гостиницы и пансионаты с душевыми во всех отдельных номерах	1 житель	230
6. Отели с ванными в отдельных номерах, % от общего количества номеров:		
до 25	1 житель	200
до 75	1 житель	250
до 100	1 житель	300
7. Больницы:		
с общими ваннами и душевыми	1 кровать	115
с санитарными узлами, приближенными к палатам	1 кровать	200
инфекционные	1 кровать	240
с грязебольницами	1 больной	500
8. Санатории и дома отдыха с ваннами при всех жилых комнатах, с душевыми при всех жилых комнатах	1 кровать	150
9. Поликлиники и амбулатории	1 больной в смену	15
10. Детские садики – ясли:		
с ежедневным пребыванием детей, со столовыми, работающими на сырье и прачечными оборудованными автоматическими стиральными машинами	1 ребёнок	75
с круглосуточным пребыванием детей, со столовыми, работающими на сырье и прачечными оборудованными автоматическими стиральными машинами	1 ребёнок	100
11. Оздоровительные комплексы для детей, действующих круглый год	1 место	130
12. Прачечные:		
механизированные	1 кг сухого белья	75
не механизированные	1 кг сухого белья	40
13. Административные здания:	1 работающий	15
14. Учебные заведения (в том числе высшие, средние, специальные) с душевыми в гимнастических залах и буфетами, которые реализуют готовую продукцию	1 преподаватель	17,2



1	2	3
15. лаборатории высших и средних специальных учебных заведений	1 прибор в смену	224
16. Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовые, которые работают на полуфабрикатах, то же только с продленным днем.	1 преподаватель в смену	10
	1 ученик	10
17. Профессионально - технические училища с душевыми при гимнастических залах, со столовыми, работающими на полуфабрикатах	1 преподаватель в смену	12
	1 ученик	20
18. Школы – интернаты с помещениями:		
учебными (с душевыми в гимнастических залах)	1 место	9
спальнями	1 место	200
19. Научно - исследовательские институты и лаборатории		
химического профиля	1 работник	460
биологического	1 работник	310
физического	1 работник	125
природоведческого	1 работник	12
20. Аптеки:		
торговый зал и подсобные помещения	1 работник	12
лаборатория по приготовлению лекарств	1 работник	310
21. Предприятия общественного питания для приготовления еды, в том числе на продажу	1 условное блюдо	125
22. Обслуживающий персонал:		
которые производят полуфабрикаты:	1 человек в смену	25
мясные	1 тн	6700
рыбные	1 тн	6400
овощные	1 тн	4400
кулинарные	1 тн	7700
23. Магазины		
продовольственные	20 м торг. зала	250
промышленные товары	1 работающий в смену	16
24. Парикмахерские	1 работающий в смену	60
25. Кинотеатры	1 место	4
26. Клубы	1 место	10
27. Театры:		
для зрителей	1 место	10
для артистов	1 артист	40
28. Стадионы и спортивные залы:		



СООТВЕТСТВУЕТ ОРИГИНАЛУ

М.П. Начальник общего отдела

Рядненко Ю.В.

подпись

01.12.2015

1	2	3
для зрителей	1 место	3
для физкультурников (с учётом принятия душа)	1 спортсмен	50
29. Плавательные бассейны:		
для зрителей	1 место	3
для спортсменов (с учётом принятия душа)	1 спортсмен	100
пополнения бассейна	% вмещения в сутки	100
30. Бани:		
для мытья с тазами на лавках и обливание в душевых	1 посетитель	180
то же с приемом оздоровительных процедур и обливание в душевых	1 посетитель	290
душевая кабина	1 посетитель	360
ванная кабина	1 посетитель	540
31. Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий и общественного питания	1 душевая комната в смену	500
унитаз со смывным бачком	л/час	83
то же со смывным краном	л/час	81
умывальник	пробег в час	60
32. Цеха по теплоотдаче величиной 84 кДж на 1 м³ / час	1 человек в смену	45
33. Другие цеха	1 человек в смену	25
34. Расходы воды на полив		
травяной покров	1 м ²	3
футбольное поле	1 м ²	0,5
остальные спортивные сооружения	1 м ²	1,5
усовершенствование покрытия тротуаров, площадей, заводских проездов	1 м ²	0,4-0,5
зелёные насаждения, газоны и цветники	1 м ²	3-6
мытьё полов	1 м ²	3
теплицы земляные	л/м ² площади на сутки	15
35. Заливка поверхности катка	1 м³	0,5
36. Общественные туалеты:	л / сутки	600
одно место	л /сутки	36
писсуары	л /сутки	36
умывальники	л / сутки	100
37. Гаражи с водопроводом:		
легковые	мойка 1 маш.	400
грузовые	мойка 1 маш.	600
индивидуальные стоянки легковых автомобилей	мойка 1 маш.	60
то же мотоциклы	мойка 1 маш.	25
Увеличены нормы расхода воды на единицу продукции для различных отраслей промышленности:		
38. Молочная промышленность:		



СООТВЕТСТВУЕТ ОРИГИНАЛУ

Подпись: Рядненко Ю.В.

Дата: 01 Дек 2019

1	2	3
на производство 1 тн продукции	1 тн продукции	0,3
для хозяйственных нужд	1 тн продукции	0,2
39. Мясокомбинат производительностью в сутки:		
10 тн мяса, 5 тн мясных изделий	1 тн продукции	24
50 тн мяса, 5 тн мясных изделий	1 тн продукции	18,3
Примечание:		
коэффициент норм в летний период	«КЛ»	0,7
коэффициент норм в зимний период	«КЗ»	1,85
40. Хлебозаводы и пекарни производительностью:		
до 20 тн / суток	1 тн готовой продукции	6
до 30 тн / суток	1 тн готовой продукции	4
до 50 тн / суток	1 тн готовой продукции	3,35
до 65 тн / суток	1 тн готовой продукции	3,1
до 140 тн / суток	1 тн готовой продукции	2,3
1 кг готовой продукции	л / суток	2
41. Плодоовощные консервные заводы	1000 вычисленных банок	3,25
Примечание:		
коэффициент норм в летний период	«КЛ»	2
коэффициент норм в зимний период	«КЗ»	0,06
42. Рыбокопильные заводы по изготовлению:		
рыбы холодного, горячего копчения и балыков	1 тн готовой продукции	16,39
43. Заводы посола рыбы	1 тн готовой продукции	16,39
44. Холодильники емкостью:		
до 300	1 тн приводной вместимости	0,051
более 300	1 тн приводной вместимости	0,0051
45. Ледозавод,	1 тн льда	1,216
в том числе хозяйственные, питьевые нужды	1 тн льда	0,0216
46. Затраты воды для строительных работ:		
производственные строения	1 м³ объема работ в литрах	200
то же с учётом бытовых затрат воды строителями	1 м³ объема работ в литрах	220
на одного маляра в сутки	1 человек	125
на одного каменщика в сутки	1 человек	60



ОТВЕТСТВУЕТ ОРИГИНАЛУ
Начальник общего отдела
Рядненко Ю. В.
Подпись
Дата: 01 ДЕК 2015

1	2	3
47. Для обновления центральных отопительных систем на 1 м³ общего объёма за сутки	1 м³	1
48. Для отопительных систем:		
для водяного отопления на 1 м ² нагрева в сутки	1 м ³ у.н.	25
для парового отопления 1 м ² в сутки	1 м ³ у.н.	30
49. Отпуск воды на строительство индивидуального жилого фонда	1 строит. м³	50
50. Для промывания канализационных коллекторов	на 1 км у л	500
51. Предприятие вольфрамомолибденовое и сурьютутяное подотрасли:		
выпуск ртути в металлургическом цехе	1 тн\м ³	179,6
спецсплавы	на 1000 ф/м ³	8,0
выработка тепловой энергии	т/кал/м ³	1,9
52. Заправка системы охлаждения легковых автомобилей и грузовиков	л/сутки	12
		31
53. Автоматы газовой воды для мытья стаканов:		
с водяным охлаждением	1 автомат	120
без водяного охлаждения	1 автомат	25
54. Стаканомойка (автоматы газовой воды, пива и другие лотки по продаже напитков, бочки пива, кваса и т. п.)	1 стакан мойки	50
55. Промывка и испытания внутренних систем	Расчётный объём заполнения систем отопления и количества промывок (не меньше трёх)	
56. Фонтан с оборотной системой водоснабжения	% объёма	100
57. Животные, птицы:		
крупный рогатый скот	1 голова	80
лошади	1 голова	80
овцы	1 голова	10
кролики	1 голова	3
птицы	1 голова	2
свиньи	1 голова	25
58. В ветеринарной больнице:		
на одно большое животное	1 голова	100
на одно маленькое животное	1 голова	500

Примечание:

1. При отсутствии приборов учёта в жилых домах с централизованным горячим водоснабжением, нормы потребления холодной воды при отсутствии горячей воды составляют (литров в сутки):
 оборудованными умывальниками, мойками, душевыми – 340 л
 с сидячими ваннами, оборудованные душевыми – 375 л



оборудованные душевой (бойлером) высотой 9 этажных и выше, с повышенными требованиями - 375;

до их упорядочения (подкачивающими насосами) высотой более 12 этажей, с повышенными требованиями – 400;

до их упорядочения (подкачивающими насосами) – 400.

2. Затраты воды на технологическое оборудование следует принимать согласно паспортным данным, при их отсутствия – по вышеупомянутым нормам.

3. Норма затрат воды в больницах, санаториях, детских учреждениях, школах, интернатах, школьных лагерях не включая затраты воды в столовых и прачечных, на транспортные средства.

4. Норма затрат воды в учебных заведениях не включает затраты воды лабораторными кранами и на технологическое оборудование в лабораториях, на транспортные средства.

5. Норма затрат воды в кинотеатрах, театрах, дворцах культуры, стадионах не включают затраты воды в пунктах питания.

6. Нормы затрат горячей воды в лечебно – водные процедуры, не обусловлены перечнем, применяется согласно СНиП 11-70-74.

7. Норма затрат воды в прачечных, химчистках, предприятиях общественного питания не включает затраты на обслуживание персонала и приёма душа.

8. Для водопотребителей, не указанных в таблице, нормы затрат воды необходимо применять согласно этого приложения для потребителей, аналогично по характеру водоснабжения.

Управляющего делами администрации города
Горловка



[Handwritten signature]

Н.Ю.Ботвина

Нормы потребления питьевой воды подготовлены управлением жилищно - коммунального хозяйства администрации города Горловка

Начальник управления

[Handwritten signature]

И.Е.Горбатов

