



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАРЦЫЗСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06 декабря 2016 г.

Харцызск

№ 1021р

О повышении качества учета
питьевой воды и утверждении норм
расхода питьевой воды

С целью повышения качества учета питьевой воды, рассмотрев письмо КП «Компания «Вода Донбасса» от 19 октября 2016 года №06/1223, руководствуясь ст.10 Водного Кодекса Украины, ст.8,11 Закона Донецкой Народной Республики от 18 мая 2015 года №38-ІНС «Об охране окружающей среды», ст.13 Закона Украины «О питьевой воде и о питьевом водоснабжении», Правилами пользования системами централизованного коммунального водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Украины, утвержденными приказом Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины №190 от 27 июня 2008 года и зарегистрированными в Министерстве юстиции Украины 07 октября 2008 года №936/15627, Типовыми договорами о предоставлении услуг централизованного водоснабжения и водоотведения собственникам и нанимателям жилых домов и жилых помещений в многоквартирном доме, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики от 18.12.2015 №16нпа, руководствуясь Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики №9-1 от 02 июня 2014 года «О применении Законов на территории ДНР в переходный период» с дополнениями и изменениями, п.2.4., п.п.3.3.5 п.3.3, п. 4.1. Положения об администрации города Харцызска, утвержденного распоряжением главы администрации города Харцызска от 13 марта 2015 года №1р

1. Утвердить нормы расхода воды потребителями Харцызского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса», согласно ДБН В.2.5-64..2012 «Внутренний водопровод и канализация домов», сроком на три года (прилагается).

2. Установить, что пользование населением города – жителями частных домовладений питьевой водой осуществляется согласно договорам, заключенным между потребителями и Харцызским ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса» по показателям поверенных и опломбированных приборов учета воды или, в случае отсутствия приборов учета, расчетным путем на основании норм расхода воды.

3. Установить, что пользование питьевой водой предприятиями, учреждениями и организациями, в том числе для полива зеленых насаждений и для мытья автотранспорта, осуществляется согласно договорам, заключенным между потребителями и Харцызским ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса» по показателям поверенных и опломбированных приборов учета воды, установленных потребителями на трубопроводах в месте подключения к городским водопроводным сетям или непосредственно на поливомоечных машинах.

4. Запретить установку временных водопроводных сетей для полива территории домовладений, которая является частной собственностью граждан, согласно п.9.5 Правил пользования системами централизованного коммунального водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Украины. В случае осуществления полива территории домовладений с помощью временных водоводов или шланга без установки прибора учета, расчет расхода воды осуществлять по пропускной способности трубы (ввода) при скорости движения воды в ней 1,5 м/с и действием полным сечением на протяжении 24 часов в сутки за весь срок выявленного нарушения. В случае, если срок нарушения установить невозможно, в расчет брать полив в течение одного месяца.

5. Установить продолжительность поливочного сезона с 1 мая по 31 августа ежегодно. 6. Директору Харцызского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса» (Хмель) предъявлять потребителям к оплате за полив приусадебных участков количество воды, рассчитанное по показателям приборов учета или по действующим нормам расхода воды при условии:

- начисление полива производится ежедневно, а в случае дождливой погоды подлежат перерасчету в течении двух суток после дождя;

- размер территории приусадебного участка под садом, огородом устанавливается согласно техническому паспорту, выданного КП «БТИ» или Харцызским отделом технической инвентаризации, учета и оценки недвижимого имущества Государственной Регистрационной Палаты Министерства юстиции Донецкой Народной Республики, с учетом фактически обработанной площади;

- вегетация теплолюбивых культур начинается после перехода температуры более +10⁰С. Начало поливочного сезона в Донецкой Народной Республике – первая декада мая (01.05.- 15.05). Конец поливочного сезона, т.е. осенний переход температуры более +15⁰С, наблюдается в первой декаде сентября (01.09-10.09).

7. Запретить самовольное (бездоговорное) подключение потребителей к водопроводным сетям города (а также подключение к вводам домов, внутридомовым сетям или сетям потребителя).

8. В случае самовольного (бездоговорного) подключения потребителя к сетям водоснабжения, подключения потребителя к водопроводным сетям до прибора учета (при наличии узла учета воды), нарушения целостности пломб Госстандарта и (или) производителя (исполнителя услуг) или целостности пломбировочного материала, расчет расхода воды осуществлять по пропускной способности трубы (ввода) при скорости движения воды в ней 1,5 м/с для населения (2 м/сек для юридических и физических лиц предпринимателей) и действием полным сечением на протяжении 24 часов в сутки за весь срок выявленного нарушения.

9. Расчетный период при безучетном водопользовании устанавливается со дня начала такого пользования. Если дату начала безучетного водопользования установить невозможно, за расчетный период принимать один месяц.

10. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Мхейн) осуществлять координацию работ по выполнению данного распоряжения.

И.о. главы администрации



А.Н.Левченко

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением главы
администрации

от 06.12.2016 № 10212

НОРМЫ

расхода питьевой воды потребителями Харцызского ПУВКХ
КП «Компания «Вода Донбасса», согласно ДБН В.2.5-64.2012 «Внутренний водопровод
и канализация домов»


№ п/п	Объекты расхода воды	Единица потребления	Норма затрат воды, л/сутки
1	Жилые дома квартирного типа:		
	- с водопроводом и канализацией без ванн	1 житель	120
	- с газоснабжением	-	150
	- с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, которые работают на твердом топливе:	-	180
	- с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями	-	225
	- с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором	-	250
	- с центральным горячим водоснабжением оборудованные умывальниками, мойками и душем	-	230
	- с сидячими ваннами, оборудованными душем	-	275
	- с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душем	-	300
	- высотой в 12 этажей с центральным горячим водоснабжением	-	400
2	Общежития:		
	- с общими душевыми	-	100
	- с душами при всех жилых комнатах	-	120
	- с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания	-	160
3	Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душами	-	120
4	Гостиницы и пансионаты с душами во всех номерах (отдельных)	-	230
5	Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров:		
	- до 25	-	200
	- до 75	-	250
	- до 100	-	300
6	Больницы:		
	- с общими ваннами и душевыми	1 койка	115
	- с санитарными узлами, приближенными к палатам	-	200
	- инфекционные	-	240
7	Санатории и дома отдыха:		
	- с ваннами при всех жилых комнатах	-	200
	- с душами при всех жилых комнатах	-	150

	- с грязелечебницами	-	500
8	Поликлиники в амбулатории	1 больной в смену	15
9	Детские сады-ясли: 9.1. с дневным пребыванием детей: - со столовыми, работающими на полуфабрикатах	1 ребенок	30
	- со столовыми, работающими на сырье, прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами	-	105
	9.2. с круглосуточным пребыванием детей: - со столовыми, работающими на полуфабрикатах	-	55
	- со столовыми, работающими на сырье, прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами	-	130
10	Пионерские лагеря (в том числе круглогодичного действия): - со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами	1 место	130
	- со столовыми, работающими на полуфабрикатах и стиркой белья в централизованных прачечных	-	55
11	Прачечные: - механизированные	1кг сухого белья	75
	- немеханизированные	-	40
12	Административные здания	1 работающий	16
13	Учебные заведения (в том числе высшие и средние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию	1 учащийся и 1 преподаватель	20
14	Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений	1 прибор в смену	260
15	Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах То же с продленным днем	1 учащийся и 1 преподаватель	11,5 14
16	Профессионально-технические училища с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах	-	23
17	Парикмахерские	1 рабочее место в смену	60
18	Аптеки: - торговый зал и подсобные помещения	1 работающий	16
	- лаборатория приготовления лекарств	-	370
19	Предприятия общественного питания: Для приготовления пищи: - реализуемой в обеденном зале	1 усл. блюдо	16
	- продаваемой на дом, выпускающие полуфабрикаты;	-	14
	- мясные	1 тонна	6700
	- рыбные	-	6400
	- овощные	-	4400

	- кулинарные	-	7700
20	Магазины: - продовольственные	1 работающий в смену	250
	- промтоварные	-	16
21	Кинотеатры	1 место	4
22	Клубы	-	10
23	Театры: - для зрителей	-	10
	- для артистов	1 артист	40
24	Стадионы и спортзалы: - для зрителей	1 место	3
	- для физкультурников (с учетом принятия душа)	1 физк.	50
	- для спортсменов	1 спортсм.	100
25	Плавательные бассейны: - наполнение	% объема басс. в сут.	10
	- для зрителей	1 место	3
	- для спортсменов	1 спортсм.	100
26	Бани: - для купания в мыльной с тазами и ополаскиванием в душе	1 посетитель	180
	- то же с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе	-	290
	- душевая кабина	-	360
	- ванная кабина	-	540
27	Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий	1 душ.сетка в смену	500
28	Цехи с тепловыделением свыше 84 кДж на 1 м ³ /ч	1 чел	45
29	Остальные цехи	-	25
30	Обслуживающий персонал в общественных зданиях	-	25
31	Мойка автотранспорта: С помощью немеханизированной мойки в гаражах: - грузовых машин, автобусов, троллейбусов	1 машина	1500
	- легковых машин	-	1000
	Вручную с шланга независимо от места стоянки: - автобусов	-	600
	- грузовых машин	-	600
	- легковых машин	-	400
	- мотоциклов	-	50
	- скорой помощи	-	400
	- скорой помощи, оборудованной для переливания крови	-	600
32	Стоянки	1 машина	60
	- индивидуальные стоянки мотоциклов	1	25
33	Животные и птица: - коровы молочные	1 голова	100
	- коровы мясные	-	70
	- молодняк крупного рогатого скота	-	30
	- быки и нетели	-	60

	- кони рабочие	-	60
	- овцы	-	10
	- свиноматки с поросятами	-	60
	- свиньи на откорме	-	15
	- куры	-	1
	- утки и гуси	-	2
	- кроли	-	3
34	В ветеринарной клинике на одно животное	-	50
35	Расход воды на полив: приусадебного участка	1 м ²	10
36	Заливка поверхности ледового катка	1 м ²	0,5
37	Питьевые фонтанчики	в час	72
38	Туалеты общественного пользования	-	83
39	На сатураторные установки	-	30
40	Жилые дома частного сектора:		
	- колонка общая	1 житель	40
	- кран во дворе	-	80
	- кран в доме без ванной и газа	-	110
	- кран в доме без ванной с газом (без колонки)	-	125
	- кран в доме без ванной с быстродействующим водонагревателем (с колонкой)	-	135
	- кран в доме с ванной на твердом топливе	-	150
	- кран в доме с ванной и природным газом (без колонки)	-	190
	- кран в доме с ванной с быстродействующим водонагревателем (с колонкой)	-	250
41	Автоматы газированной воды без учета стаканомойки	1 автомат/ 1 л/час	100
	- с водяным охлаждением	-	25
	- без водяного охлаждения	-	25
42	Стаканомойка	л/час	50

Управляющий делами



Л.Л.Родионова

Нормы расхода воды потребителями Харцызского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса», согласно ДБН В.2.5-64..2012 «Внутренний водопровод и канализация домов», подготовлен управлением жилищно-коммунального хозяйства.

Начальник УЖКХ



С.Е.Мхейн