



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОРЕЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

от 16.01.2014

№ 9р

О нормативах питьевого водоснабжения

Руководствуясь Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02.06.2014 № 9-1 «О применении Законов на территории ДНР в переходный период» (с изменениями, внесенными Постановлением от 10.01.2015 № 1-1), Положением об администрации города Тореза, утвержденным распоряжением главы администрации от 23.01.2015 № 4р, с целью упорядочения реализации поступающей в город питьевой воды, повышения уровня расчетов с населением за потребленную воду

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Рекомендовать Торезскому производственному управлению водопроводно-канализационного хозяйства коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» (далее – Торезское ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса») применять в своей деятельности Нормы водопотребления питьевой воды, полученной потребителями без учета по водосчетчикам, утвержденные решением исполнительного комитета Торезского городского совета от 20.03.2013 № 72.

2. Координацию работы по выполнению данного распоряжения возложить на директора Торезского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса» А.Н. Мукомела, контроль – на заместителя главы администрации Ю.П. Мельникову.

3. Данное распоряжение вступает в законную силу с даты его подписания.

Глава администрации

А.В. Сериков

**КОПИЯ
ВЕРНА**

*Начальник
общего отдела*



Ю.О. Филипенко

Нормы расхода питьевой воды потребителям Торезского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса», полученной без индивидуальных приборов учета.

Водопотребители	измеритель	Норма расходов воды, л/сутки			
		Общая	в том числе:		хол.вода при отсутствии и горячей воды
			холодная вода	горячая вода	
I. Жилые дома квартирного типа:					
-с водопроводом и канализацией без ванн с газоснабжением	1 житель	150	-	-	-
- с водопроводом без канализации и без ванн;	1 житель	150	-	-	-
- с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе	1 житель	225	-	-	-
- с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми плитами;	1 житель	225		-	-
- с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором	1 житель	250	-	-	-
-с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душем;	1 житель	230	145	85	230
- с сидячими ваннами, оборудованные душами, газовыми водонагревателями и электротитанами;	1 житель	275	185	90	275
	1 житель	300	195	105	300
-жилые дома, которые не оборудованы канализацией, с ваннами;	1 житель	225	-	-	-
-водоснабжение с водоразборных колонок:					
А) дворовых:	1 житель	150	-	-	-
Б) уличных:	1 житель	50	-	-	-
II. Общежития:	1 житель				
-с общим душем;	1 житель	100	40	60	100
-с душами при всех жилых комнатах;	1 житель	120	50	70	120
-с совместными кухнями и блоками душевых на этажах, при жилых комнатах в каждой секции дома;	1 житель	160	70	90	160
III. Отели :					
-отели, пансионаты и мотели совместными ваннами и душами;	1 житель	120	50	70	
-отели и пансионаты с душами во всех отдельных номерах;	1 житель	230	90	140	-
-Отели с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров:					
-до 25	1 житель	200	100	100	200
- до 75	1 житель	250	100	150	250
- до 100	1 житель	300	120	180	300

Льницы:					
с душевыми ваннами и душами;	1 койка	115	40	75	115
с общими санитарными узлами, приближенные к нормам	1 койка	200	110	90	200
инфекционные	1 койка	240	130	110	240
V. Поликлиники и амбулатории:	1 больной в смену	15	9	6	15
VI. Детские сады-ясли:					
<i>С дневным пребыванием детей:</i>	1 ребенок	30	14	16	30
-со столовыми, работающими на полуфабрикатах	1 ребенок	105	70	35	105
- со столовыми, работающими на сырье полуфабрикатах, прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами;	1 ребенок	55	25	30	55
<i>С круглосуточным пребыванием детей:</i>	1 ребенок	130	90	40	130
- со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами	1 ребенок	55	25	30	55
VII. Пионерские лагеря: (в том числе круглогодичного действия)					
-со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами	1 место	130	40	40	130
-со столовыми, работающими на полуфабрикатах и стиркой белья в централизованных прачечных.	1 место	55	25	30	55
VIII. Прачечные:					
- механизированные	1кг. сухого белья	75	50	25	75
- немеханизированные	1кг. сухого белья	40	25	15	40
IX. Административные здания:	1 рабочий	16	9	7	16
X. Учебные заведения: (высшие, средние, специальные)					
- с душевыми при гимнастических залах и буфетами, которые реализуют готовую продукцию.	1 ученик и 1 преподаватель	20	12	8	20
XI. Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений:	1 прибор в смену	260	130	130	260
XII. Общеобразовательные школы:					
-с душевыми при гимнастических залах и столовыми, которые работают на полуфабрикатах;	1 ученик и 1 преподаватель	11,5	8,0	3,5	11,5
- тоже с продленным днем.	1 ученик и 1 преподаватель	14	10	4	14
XIII. Профессионально-технические училища:					
- с душевыми при гимнастических залах и столовыми, которые работают на полуфабрикатах..	1 ученик и 1 преподаватель	23	14	9	23
XIV. Школы - интернаты :	1 ученик и 1 преподаватель				
- с учебными помещениями(с душевыми при гимнастических залах);	1 ученик и 1 преподаватель	10,5	7,3	3,2	10,5

льными.	1 место	70	40	30	70
Цеха с тепловыделениями:					
больше 84 кДж на 1м3 /г.;	1 чел. в смену	45	21	24	45
- другие цеха.	1 чел. в смену	25	14	11	25
XVI. Расходы воды на полив:					
- травяного покрытия футбольного поля ;	1м2	3,0	-	-	-
-других спортивных сооружений;	1м2	0,5	-	-	-
- механизированная мойка усовершенствованных покрытий проездов и площадей;	1м2	1,35	-	-	-
- механизированный полив усовершенствованных покрытий, проездов и площадей;	1м2	0,35	-	-	-
- тротуаров, площадей , проездов;	1м2	0,4-0,5	-	-	-
- полив в ручную (шланга) усовершенствованных покрытий, проездов и тротуаров ;	1м2	0,45	-	-	-
- полив посадок стеллажных зимних и грунтовых весенних теплиц, в парниках всех видов и утепленного грунта;	м3	6,0			
- полив газонов и цветников ;	м3	5,0	-	-	-
- полив городских зеленых насаждений;	м3	3,5	-	-	-
- полив посадок в грунтовых , зимних теплицах;	м3	15	-	-	-
- полив садов, приусадебных участков, кустарников;	м3	10,0	-	-	-
- полив овощных культур;	м3	10,0	-	-	-
- заливка поверхности катка	м3	0,5	-	-	-
XVI Содержание скота :					
- птица;	на 1 гол.	1	-	-	-
- корова;	на 1 гол.	80	-	-	-
- молодняк крупного рогатого скота;	на 1 гол.	30	-	-	-
- конь ;	на 1 гол.	80	-	-	-
- кролик;	на 1 гол.	3	-	-	-
- свинья взрослая;	на 1 гол.	25	-	-	-
- поросенок до 4-х месяцев;	на 1 гол.	15	-	-	-
- овца, коза;	на 1 гол.	10	-	-	-
- расчетный объем заполнения системы отопления и количества промывок;	до 3-х раз	1000	-	-	-
- питьевые фонтанчики;	1 фонтан	50л/ч.	-	-	-
- стаканомойка (по продаже напитков)	1 мойка	50л/ч	-	-	-
XVIII. Мойка автотранспорта :					
При наличии механизированные мойки в гаражах;					
- грузовых автомашин, автобусов	1 машина	1500	-	-	-
- легковых автомашин;	1 машина	1000	-	-	-
Вручную со шлангов, независимо от места стоянки;	1 машина				
- автобусов ;	1 машина	500	-	-	-
- грузовых автомашин ;	1 машина	500	-	-	-
- легковых автомашин ;	1 машина	300	-	-	-
- мотоциклов.	1 машина	50	-	-	-
XIX. Застройка домов:	1 чел.	30			
- не оборудованных внутренними водопроводами, канализацией , с водопотреблением из водоразборных колонок.					
XX. Санузлы :					

его пользования ;	1 унитаз за сутки	600	-	-	-
оже на вокзалах.	1 унитаз за сутки	1000	-	-	-
XXI. Ветеринарные больницы:					
- большое животное за сутки	1 животное	80	-	-	-
- маленькое животное	1 животное	25	-	-	-
XXII. Для отопительных систем:					
- для водяного отопления на 1Мт 2 нагрева в сутки;	м2	25	-	-	-
- для парового отопления 1 м2 нагрева за сутки	м2	30	-	-	-
XXII. Для наполнения центральных отопительных систем.	1 м 3	1,0			
XXIII. Для хлебозаводов и пекарен: на 1 кг. выпеченной продукции	на 1кг.	2	-	-	-
XXIV. Для колбасных изделий : на 1 кг произведенной продукции	на 1 кг.	7	-	-	-
XXV. Для молокозаводов перерабатывающих молока.	на 1 литр молока	18	-	-	-
XXVI. Для типографий в смену:	на 1 чел.	60	-	-	-
XXVII. Норма расхода воды для строительных работ:					
- производственные здания;	1м3 объема	200	-	-	-
-с учетом бытового расхода воды строителями	1м3 объема	220	-	-	-
XXVIII. Норма расхода воды для шлакоблочных заводов:	1шт.	5	-	-	-
- на гашения извести	1тона, м3	3	-	-	-
XXIX. На строительные работы:					
- на одного маляра за смену;	1чел.	125	-	-	-
- на одного каменщика в смену	1чел.	60	-	-	-
XXX. Для промывки канализационных коллекторов:	на 1 км.	500	-	-	-
XXXI. Строительство индивидуального жилого дома:					
-отпуск воды на строительство индивидуального жилого дома	1 дом	50м3	-	-	-
XXXII. Аптеки:					
-торговый зал и подсобное помещение;	1чел.	16	9	7	16
- лаборатория приготовление лекарств.	1чел.	370	275	75	370
XXXIII. Предприятия общественного питания, для приготовления пищи:					
-реализация в обеденном зале	1 условная единица	16	3,3	12,7	16
- продаваемая на дом.	1 условная единица	14	2,8	11,2	14
--Что выпускают полуфабрикаты :					
- мясные;	1тн.	6700	3600	3100	6700
- рыбные;	1тн.	6400	5700	700	6400
- овощные;	1тн.	4400	3600	800	4400
- кулинарные.	1тн.	7700	6500	1200	7700
XXXIV. Магазины.					

довольственные;	1 рабочий в смену	250	185	65	250
промтовары.	1 рабочий в смену	16	9	7	16
XXXV. Парикмахерские.	1 рабочее место в смену	60	25	35	60
XXXVI. Кинотеатры.	1 место	4	2,5	1,5	4
XXXVII. Клубы.	1 место	10	7	3	10
XXXVIII. Театры:					
- для зрителей;	1 место	10	5	5	10
- для актеров.	1 место	40	15	25	40
XXXIX. Стадионные спортзалы:					
- для зрителей ;	1 место	3	2	1	3
- для физкультурников (с учетом принятия душа);	1 чел.	50	20	30	50
- для спортсменов (с учетом принятия душа).	1 чел.	100	40	60	100
XXXX. Плавательные бассейны :					
- наполнение бассейна;	% от ёмкости бассейна за сутки	10		-	
- для зрителей ;	1 место	3	2	1	3
- для спортсменов с учетом принятия душа.	1 чел.	100	40	60	100
XXXXI. Бани:					
- для мытья в банной, с тазами на скамьях и ополаскивание в душе;	1 посещение	180	60	120	180
- то же с принятием оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе ;	1 посещение	290	100	190	290
- душевая кабина;	1 посещение	360	120	240	360
- ванная кабина;	1 посещение	540	180	360	540
- душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий;	1 душевая сетка в смену	500	230	270	500
- для столярных мастерских на верстаках;	1 верстак в смену	20	-	-	-
- для приготовления фруктовых вод;	1 литр	6	-	-	-
- для приготовления кваса.	1 литр	0,5	-	-	-

Управляющий делами администрации

Подготовлены:

Торезским производственным управлением водопроводно-канализационного хозяйства КП «Компания» Вода Донбасса»

Директор Торезского ПБУКХ
КП «Компания» Вода Донбасса»



А.Н. Мукомел